

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 35000412

г.Камышин

«11» января 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта г. Камышин, ул.22 Партсъезда д. 2 - а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1411,8 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального .
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7 городского округа – город Камышин (МБДОУ Дс № 7)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 403874, Россия, Волгоградская область Камышин, ул. 11 квартал, д. 9 «а»
Фактический адрес объекта (МБДОУ Дс № 7 корпус 2): 403874, Россия, Волгоградская область г.Камышин, ул. 22 Партсъезда д. 2 - а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусы и маршрутное такси № 9,24
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки:
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да (бордюры, неровности асфальтового покрытия)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дистанционно), «ВДН» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____ необходимо дооборудовать объект

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины калитки.
2	Вход (входы) в здание	установка противоскользящего покрытия; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.); установка кнопки вызова; установка перил.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	расширение разворотных площадок; устранение порогов; установка противоскользящего покрытия;

		установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка тактильных схем; установка тактильных указателей направления движения;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка противоскользящего покрытия; установка тактильных указателей направления движения; увеличение ширины дверных проемов; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации.
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; установка тактильных пиктограмм; переоборудование санитарно-гигиенического помещения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	разметка дороги (пешеходный переход) установка светофора; установка указателей движения до объекта; устранение порогов, понижение бордюрного камня на всем пути движения до объекта;
8	Все зоны и участки	установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.); установка кнопки вызова; увеличение ширины дверных проемов; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта;

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ до 31.08.2022 г.

в рамках исполнения государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно- сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии

(руководитель рабочей группы) Заведующий МБДОУ Дс № 7

Л.А.Половко

Члены рабочей группы

Начальник хозяйственного отдела

В.Н.Кацуба

Члены рабочей группы

Старший воспитатель

Е.А.Омельянюк

Члены рабочей группы

Старший воспитатель

Т.Н.Кошелева

Согласовано:

Руководитель учреждения (организации)

Заведующий МБДОУ Дс № 7

Л.А.Половко

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией (название). _____